

**TYTAN B1-PALOKATKOTUOTESARJAN HYVÄKSYNTÄTIEDOT**

<http://www.palokatko-opas.fi/tuotesarja.html>

**TYTAN 2K-Palovaahhto**/ 2-komponenttinen CE-merkitty palossa paisuva palovaahhto läpivienteihin. Paloluokka EI 120 saakka.

ETA-hyväksyntäraportti: ETA-11/0206 ( ETAG 026-2 Läpiviennit)

Hyväksytty 28.06.2018

**TYTAN B1-PALOAKRYYLI**/Käyttövalmis CE-merkitty akryylimassa. Paloluokka EI 240 saakka.

ETA-hyväksyntäraportti: ETA-21/0616 ( ETAG 026-2 Läpiviennit) Päiväys: 2021/07/05

ETA-hyväksyntäraportti: ETA-21/0627 ( ETAG 026-3 Saumaus) Päiväys: 2021/07/05

**TYTAN LINEAR B1-PALOAKRYYLI**/Käyttövalmis CE-merkitty akryylimassa. Paloluokka EI 240 saakka. Tuote on hyväksytty vain palotekniseen saumaamiseen.

ETA-hyväksyntäraportti: ETA-18/0520 ( ETAG 026-3 Saumaus) Hyväksytty 25/06/2018

**TYTAN B1 PALOMASSA**/ Käyttövalmis CE-merkitty massa saumaukseen. Elastisuus vähintään 25%. Paloluokka EI 240 asti.

ETA-hyväksyntäraportti: ETA-21/0648 ( ETAG 026-3 Saumaus) Päiväys:2021/07/05

ETA-hyväksyntäraportti: ETA-21/0646 ( ETAG 026-2 Läpiviennit) Päiväys:2021/07/05

**TYTAN B1 PALOKIPSIMASSA** Läpivienteihin CE-merkitty, valettava massa.

ETA-hyväksyntäraportti: ETA-21/0649 ( ETAG 026-2 Läpiviennit) Päiväys:2021/07/05

**TYTAN B1 PALOKATKOLEVY, 1- JA 2-PUOLEINEN / CE-merkitty** Palosuoja-pinnoitettu kivivillalevy läpivienteihin. Paloluokka EI 240 asti.

ETA-hyväksyntäraportti: ETA-21/0651 ( ETAG 026-2 Läpiviennit) Päiväys: 2021/07/05

**TYTAN B1-PALOPISTOOLIVAAHTO 750 ML /Palotekninen CE-merkitty polyuretaanivaaho.**  
**Max. EI 240 Paloluokitus saumoihin kivi-betoni-teräsrakenteessa, max. sauman leveys 20 mm.**  
**ETA-hyväksyntäraportti: ETA-16/0040 ( ETAG 026-3 Saumaus) Hyväksytty 29.01.2016**

**TYTAN B1-PALOKATKONAUHA/ CE-merkitty palossa paisuva nauha mm. kaapeli- ja muoviputkille.**  
**Max paloluokitus EI 240 läpiviennissä. Testattu ETA:ssa mainituille desibeliputkimerkeille.**  
**ETA-hyväksyntäraportti: ETA-21/0647 ( ETAG 026-2) Päiväys: 2021/07/05**

**TYTAN B1-PALOKATKOMANSETTI/ CE-merkitty palossa paisuva grafiittirengas/ Max. paloluokitus EI 240 läpiviennit. Testattu ETA:ssa mainituille desibeliputkimerkeille.**  
**ETA-hyväksyntäraportti: ETA-21/0628 ( ETAG 026-2) Päiväys:2021/07/05**

**TYTAN B1-PALOPILLIVAAHTO/ saumoihin palotestattu 1-K palotekninen polyuretaanivaaho.**  
**Tuotteella ei ole CE-merkintää. Max sauman leveys 32mm, kivi-betonirakenne. Max. paloluokitus EI 240. Testattu EN 13501-2 mukaan.**  
**Testiraportti NP-02393.1/P/2009/M saatavana pyynnöstä.**

**Hyvinkäällä 22.21.2021**

**Ville Aalto**  
**Tuotepäällikkö**