

TYTAN B1-PALOKATKOTUOTESARJAN HYVÄKSYNTÄTIEDOT

<http://www.palokatko-opas.fi/tuotesarja.html>

TYTAN 2K-Palovaaho/ 2-komponenttinen CE-merkitty palossa paisuva palovaaho läpivienteihin. Paloluokka EI 120 saakka.

ETA-hyväksyntäraportti: ETA-11/0206 (ETAG 026-2 Läpiviennit)

Hyväksytty 28.06.2018

TYTAN B1-PALOKRYYYLI/Käyttövalmis CE-merkitty akryylimassa. Paloluokka EI 240 saakka.

ETA-hyväksyntäraportti: ETA-15/0037 (ETAG 026-2 Läpiviennit) Hyväksytty 20.11.2019

ETA-hyväksyntäraportti: ETA-15/0038 (ETAG 026-3 Saumaus) Hyväksytty 12.08.2020

TYTAN LINEAR B1-PALOKRYYYLI/Käyttövalmis CE-merkitty akryylimassa. Paloluokka EI 240 saakka. Tuote on hyväksytty vain palotekniseen saumaamiseen.

ETA-hyväksyntäraportti: ETA-18/0520 (ETAG 026-3 Saumaus) Hyväksytty 25/06/2018

TYTAN B1-GRAFIITTIMASSA / Käyttövalmis CE-merkitty grafiittimassa. Paloluokka EI 240 saakka.

ETA-hyväksyntäraportti: ETA-15/0033 (ETAG 026-2 Läpiviennit) Hyväksytty 12.08.2020

Tuotteen maahantuonti on lopetettu.

TYTAN B1 PALOMASSA/ Käyttövalmis CE-merkitty massa saumaukseen. Elastisuus vähintään 25%. Paloluokka EI 240 asti.

ETA-hyväksyntäraportti: ETA-15/0036 (ETAG 026-3 Saumaus) Hyväksytty 12.08.2020

ETA-hyväksyntäraportti: ETA-20/0674 (ETAG 026-2 Läpiviennit) Hyväksytty 12.08.2020

TYTAN B1 PALOKIPSIMASSA Läpivienteihin CE-merkitty, valettava massa. Paloluokka EI 240 asti.

ETA-hyväksyntäraportti: ETA-15/0039 (ETAG 026-2 Läpiviennit) Hyväksytty 19/01/2018

TYTAN B1 PALOKATKOLEVY, 1- JA 2-PUOLEINEN / CE-merkitty Palosuojaipinnoitettu kivivillalevy läpivienteihin. Paloluokka EI 240 asti.

ETA-hyväksyntäraportti: ETA-15/0032 (ETAG 026-2 Läpiviennit) Hyväksytty 21/12/2017

TYTAN B1-PALOPISTOOLIVAACHTO 750 ML /Palotekninen CE-merkitty polyuretaanivaaho.
Max. EI 240 Paloluokitus saumoihin kivi-betoni-teräsrakenteessa, max. sauman leveys 20 mm.
ETA-hyväksyntäraportti: ETA-16/0040 (ETAG 026-3 Saumaus) Hyväksytty 29.01.2016

TYTAN B1-PALOKATKONAUHA/ CE-merkitty palossa paisuva nauha mm. kaapeli- ja muoviputkille.
Max paloluokitus EI 240 läpiviennissä. Testattu ETA:ssa mainituille desibeliputkimerkeille.
ETA-hyväksyntäraportti: ETA-15/0034 (ETAG 026-2) Hyväksytty 26.03.2020

TYTAN B1-PALOKATKOMANSETTI/ CE-merkitty palossa paisuva grafiittirengas/ Max. paloluokitus
EI 240 läpiviennit. Testattu ETA:ssa mainituille desibeliputkimerkeille.
ETA-hyväksyntäraportti: ETA-15/0035 (ETAG 026-2) Hyväksytty 12/08/2020

TYTAN B1-PALOPILLIVAACHTO/ saumoihin palotestattu 1-K palotekninen polyuretaanivaaho.
Tuotteella ei ole CE-merkintää. Max sauman leveys 32mm, kivi-betonirakenne. Max. paloluokitus
EI 240. Testattu EN 13501-2 mukaan.
Testiraportti NP-02393.1/P/2009/M saatavana pyynnöstä.

Hyvinkäällä 08.01.2021

Ville Aalto
Tuotepäällikkö

