



SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

- Tuotetyypin tunnuskuodi**
TYTAN B1 Grafiittimassa 310ml
- Eränumero**
ETA-15/0033. Eränumero löytyy pakkauksesta.
- Käyttötarkoitus**
Palokatkomassa läpivienteihin.
- Valmistaja (valmistuttaja)**
Selena FM, Puola. Tehdas A/003.
- Edustaja**
Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää; Suomi
- Suoritustason pysyvyyden arviointijärjestelmä**
Järjestelmä 1
- Suoritustasoarvion perusta**
Ilmoitettu laitos UL International UK Limited on Eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen ETAG 026-2 ja Euroopan teknisen hyväksynnän perusteella suorittanut rakennustuotteen ensitestauksen, tehtaan alkutarkastuksen ja tuotevalvonnan sekä tehtaan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja varmennuksen järjestelmä 1. mukaisesti sekä laatinut EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen (kts alla)

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä	EY-vaatimustenmukaisuustodistus
ETA-15/0033	0843-CPR-0238

8. Ilmoitetut suoritustasot

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukainen tekninen erittely
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka F (ei test.)	EN 13501-1
Palonkestävyys	EI 240 Lisätiedot ETA-15/0033	EN 13501-2
Kestävyys ja käyttösoveltuvuus	Käyttöluokka Z2	ETAG 026-2

- Tuotteen numeroiden 1 ja 2 mukainen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti. Tämän suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja numeron 4 mukaisesti.**

Valmistajan puolesta ja nimissä allekirjoittanut:

Ville Aalto
Rakennuskemia Oy