

**TYTAN B1-PALOKATKOTUOTESARJAN HYVÄKSYNTÄTIEDOT**  
<http://www.palokatko-opas.fi/tuotesarja.html>

**TYTAN 2K-Palovaaho**/ 2-komponenttinen CE-merkitty palossa paisuva palovaaho läpivienteihin.  
Paloluokka EI 120 saakka.  
ETA-hyväksyntäraportti: ETA-11/0206 ( ETAG 026-2 Läpiviennit)  
Voimassa: 27.6.2018 asti.

**TYTAN B1-PALOKRYYYLI**/Käyttövalmis CE-merkitty akryylimassa. Paloluokka EI 240 saakka.  
ETA-hyväksyntäraportti: ETA-15/0037 ( ETAG 026-2 Läpiviennit) Hyväksytty 17/03/2017  
ETA-hyväksyntäraportti: ETA-15/0038 ( ETAG 026-3 Saumaus) Hyväksytty 17/03/2017

**TYTAN B1-GRAFIITTIMASSA** / Käyttövalmis CE-merkitty grafiittimassa. Paloluokka EI 240 saakka.  
ETA-hyväksyntäraportti: ETA-15/0033 ( ETAG 026-2 Läpiviennit) Hyväksytty 02.02.2015

**TYTAN B1 PALOMASSA**/ Käyttövalmis CE-merkitty massa saumaukseen. Elastisuus vähintään 25%.  
Paloluokka EI 240 asti.  
ETA-hyväksyntäraportti: ETA-15/0036 ( ETAG 026-3 Saumaus) Hyväksytty 02.02.2015

**TYTAN B1 PALOKIPSIMASSA** Läpivienteihin CE-merkitty, valettava massa. Paloluokka EI 240 asti.  
ETA-hyväksyntäraportti: ETA-15/0039 ( ETAG 026-2 Läpiviennit) Hyväksytty 17/03/2017

**TYTAN B1 PALOKATKOLEVY, 1- JA 2-PUOLEINEN** / CE-merkitty Palosuojapinnoitettu kivivillalevy läpivienteihin. Paloluokka EI 240 asti.  
ETA-hyväksyntäraportti: ETA-15/0032 ( ETAG 026-2 Läpiviennit) Hyväksytty 17/03/2017

**TYTAN B1-PALOPISTOOLIVAACHTO 750 ML** /Palotekninen CE-merkitty polyuretaanivaaho.  
Max. EI 240 Paloluokitus saumoihin kivi-betoni-teräsrakenteessa, max. sauman leveys 20 mm.  
ETA-hyväksyntäraportti: ETA-16/0040 ( ETAG 026-3 Saumaus) Hyväksytty 29.01.2016

**TYTAN B1-PALOKATKONAUHA/ CE-merkitty palossa paisuva nauha mm. kaapeli- ja muoviputkille.  
Max paloluokitus EI 240 läpiviennissä.  
ETA-hyväksyntäraportti: ETA-15/0034 ( ETAG 026-2) Hyväksytty 02.02.2015**

**TYTAN B1-PALOKATKOMANSETTI/ CE-merkitty palossa paisuva grafiittirengas/ Max. paloluokitus  
EI 240 läpiviennit  
ETA-hyväksyntäraportti: ETA-15/0035 ( ETAG 026-2) Hyväksytty 02.02.2015**

**TYTAN B1-PALOPILLIVAAPHTO/ saumoihin palotestattu 1-K palotekninen polyuretaanivaaho.  
Tuotteella ei ole CE-merkintää. Max sauman leveys 32mm, kivi-betoni-teräsrakenne. Max.  
paloluokitus EI 240. Testattu EN 13501-2 mukaan.  
Testiraportti NP-02393.1/P/2009/M saatavana pyynnöstä.**

**Hyvinkäällä 23.03.2017**

**Ville Aalto  
Tuotepäällikkö**