SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

1. **Tuotetyypin tunnuskoodi**
   TYTAN B1 Grafiittimassa 310ml

2. **Eränumero**
   ETA-15/0033. Eränumero löytyy pakkauksesta.

3. **Käyttötarkoitus**
   Palokatkomassa läpivienteihin.

4. **Valmistaja (valmistuttaja)**
   Selena FM, Puola. Tehdas A/003.

5. **Edustaja**
   Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää; Suomi

6. **Suoritustason pysyvyyden arviointijärjestelmä**
   Järjestelmä 1

7. **Suoritustasoarvion perusta**
   Ilmoitettu laitos UL International UK Limited on Eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen ETAG 026-2 ja Euroopan teknisen hyväksynnän perusteella suorittanut rakennustuotteen ensitestauksen, tehtaan alkutarkastuksen ja tuotevalvonnan sekä tehtaan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja varmennuksen järjestelmä 1. mukaisesti sekä laatinut EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen (kts alla)

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä	**EY-vaatimustenmukaisuustodistus**
ETA-15/0033	0843-CPR-0238

8. **Ilmoitetut suoritustasot**

Olennaiset ominaisuudet	**Suoritustaso**	**Yhdenmukainen tekninen erittely**
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka F (ei test.)	EN 13501-1
Palonkestävyys	EI 240 Lisätiedot ETA-15/0033	EN 13501-2
Kestävyys ja käyttösoveltuvuus	Käyttöluokka Z2	ETAG 026-2

9. **Tuotteen numeroiden 1 ja 2 mukainen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti. Tämän suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja numeron 4 mukaisesti.**

Valmistajan puolesta ja nimissä allekirjoittanut:

Ville Aalto
Rakennuskemia Oy