



## SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

**1. Tuotetyypin tunnuskoodi**

TYTAN B1 Palomassa 310 ml

**2. Eränumero**

ETA-15/0036. Eränumero löytyy pakkauksesta.

**3. Käyttötarkoitus**

Elastinen palomassa saumaukseen

**4. Valmistaja (valmistuttaja)**

Selena FM, Puola. Tehdas A/003.

**5. Edustaja**

Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää; Suomi

**6. Suoritustason pysyvyyden arviointijärjestelmä**

Järjestelmä 1

**7. Suoritustasoarvion perusta**

Ilmoitettu laitos UL International UK Limited on Eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen ETAG 026-3 ja Euroopan teknisen hyväksynnän perusteella suorittanut rakennustuotteen ensitestauksen, tehtaan alkutarkastuksen ja tuotevalvonnan sekä tehtaan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja varmennuksen järjestelmä 1. mukaisesti sekä laatinut EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen (kts alla)

<b>Eurooppalainen tekninen hyväksyntä</b>	<b>EY-vaatimustenmukaisuustodistus</b>
ETA-15/0036	0843-CPR-0236

**8. Ilmoitetut suoritustasot**

<b>Olennaiset ominaisuudet</b>	<b>Suoritustaso</b>	<b>Yhdenmukainen tekninen erittely</b>
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka D-s2,d0	EN 13501-1
Palonkestävyys	EI 240 Lisätiedot ETA-15/0036	EN 13501-2
Kestävyys ja käyttösoveltuvuus	Käyttöluokka Z2	ETAG 026-3

**9. Tuotteen numeroiden 1 ja 2 mukainen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti. Tämän suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja numeron 4 mukaisesti.**

Valmistajan puolesta ja nimissä allekirjoittanut:

**Ville Aalto**

Rakennuskemia Oy  
22.8.16