# SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

1. **Tuotetyypin tunnuskoodi**
   TYTAN B1 Palokipsimassa 20 L

2. **Eränumero**
   Eränumero löytyy jokaisesta pakkauksesta.

3. **Käyttötarkoitus**
   Veden kanssa sekoitettava pulveri, josta muodostuu palovalumassa osastoiviin läpivienteihin.

4. **Valmistaja (valmistuttaja)**
   Selena FM, Puola. Tehdas CPA50059

5. **Edustaja**
   Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää; Suomi

6. **Suoritustason pysyvyyden arviointijärjestelmä**
   Järjestelmä 1

7. **Suoritustasoarvion perusta**
   Ilmoitettu laitos UL International B.V. on Eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen ETAG 026-2 ja Euroopan teknisen hyväksynnän perusteella suorittanut rakennustuotteen ensitestauksen, tehtaan alkutarkastuksen ja tuotevalvonnan sekä tehtaan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja varmennuksen järjestelmä 1. mukaisesti sekä laatinut EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen (kts alla)

| **Eurooppalainen tekninen hyväksyntä** | **EY-vaatimustenmukaisuustodistus** |
|---|---|
| ETA-24/0988 of 29/10/2024 | 2531- CPR-CXO10212 |
| | |

8. **Ilmoitetut suoritustasot**

| **Olennaiset ominaisuudet** | **Suoritustaso** | **Yhdenmukainen tekninen erittely** |
|---|---|---|
| Palotekninen käyttäytyminen | Luokka A1 | EN 13501-1 |
| Palonkestävyys | Lisätiedot ETA-24/0988 liite A | EN 13501-2 |
| Ilman läpäisykyky | ETA 24/0988 Liite B | EN 1026 |
| Veden läpäisykyky | NPD | 2531- CPR-CXO10212 |
| Vaaralliset ainesosat | Käyttökategoriat: IA1, S/W2, valmistaja vakuuttaa Ei vaarallisia päästöjä. Lisätiedot KTT:sta | |
| Mekaaninen kestokyky | Sopii käyttöön seinissä ja lattioissa tyypit I,II,II ja IV* | EOTA TR 001:2003 |

| | | |
|---|---|---|
| Liimauskyky | 6Nm huollettavuus hyväksytty<br>10Nm käyttöturvallisuus hyväksytty | EOTA TR 001:2003 |
| Iskun/liikkeenkestävyys | 500Nm / 700Nm hyväksytty | EOTA TR 001:2003 |
| Ilmaääneneristävyys | Rw 48 (-1;-3) dB | EN 10140-2 |
| Lämpötekniset ominaisuudet | NPD | EN 12664, EN12667 ja EN12939 |
| Vesihöyryn läpäisevyys | NPD | EN ISO 12572, EN 12086 |
| Kestävyys ja huollettavuus | $Z_2$ | ISO 8339:2005, ISO 9046:2004 & ISO 7389 |

*Tytan Palokipsimassaa voidaan käyttää läpivientitiivisteenä kaapeleiden, kaapelihyllyjen, muoviputkien ja metalliputkien kanssa eristeellä tai ilman (katso lisätietoja ETA 24/0988 liitteestä A) Tytan Palokipsimassaa voidaan käyttää rakenteen aukkojen tiivistämiseen, joiden leveys on enintään 2400 mm ja korkeus 1200 mm seinässä ja 2400 mm x 1200 mm lattiassa (lisäkoot katso ETA 24/0988 liite A). Pienin sallittu etäisyys vierekkäisten tiivisteiden/aukkojen välillä on 200 mm. Lattioissa tekniikka on tuettava 250 mm:n etäisyydellä yläpinnasta. Seinien läpi tuleva tekniikka on tuettava 270 mm:n etäisyydeltä seinän molemmista puolista

9. **Tuotteen numeroiden 1 ja 2 mukainen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti. Tämän suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja numeron 4 mukaisesti.**

**Valmistajan puolesta ja nimissä allekirjoittanut:**

**Ville Aalto**
Rakennuskemia Oy
31.10.2024