SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

1. **Tuotetyypin tunnuskoodi**
   TYTAN B1 Palokatkomansetti
   55mm/82mm/110mm/125mm/160mm/200mm/250mm/315mm

2. **Eränumero**
   Eränumero löytyy jokaisesta pakkauksesta.

3. **Käyttötarkoitus**
   Palokaulus kaapeleiden ja muoviputkien läpivienteihin.

4. **Valmistaja (valmistuttaja)**
   Selena FM, Puola. Tehdas CPA50059

5. **Edustaja**
   Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää; Suomi

6. **Suoritustason pysyvyyden arviointijärjestelmä**
   Järjestelmä 1

7. **Suoritustasoarvion perusta**
   Ilmoitettu laitos ETA Danmark A/S (DBI Certification A/S) on Eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen ETAG 026-2 ja Euroopan teknisen hyväksynnän perusteella suorittanut rakennustuotteen ensitestauksen, tehtaan alkutarkastuksen ja tuotevalvonnan sekä tehtaan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja varmennuksen järjestelmä 1. mukaisesti sekä laatinut EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen (kts alla)

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä	**EY-vaatimustenmukaisuustodistus**
ETA-25/0574	2531-CPR-CXO10209

8. **Ilmoitetut suoritustasot**

Olennaiset ominaisuudet	**Suoritustaso**	**Yhdenmukainen tekninen erittely**
Palotekninen käyttäytyminen	NPD (ei testattu)	EN 13501-1
Palonkestävyys	Lisätiedot ETA-21/0647 liite A	EN 13501-2
Ilman läpäisykyky	NPD	EN 1026:2000
Veden läpäisykyky	NPD	ETAG 026-2 Liite C
Vaaralliset ainesosat	Ei vaarallisia päästöjä	
Mekaaninen kestokyky	NPD	EOTA TR 001:2003
Iskun/liikkeenkestävyys	NPD	EOTA TR 001:2003
Ilmaääneneristävyys	NPD	EN 10140-2
Lämpötekniset ominaisuudet	NPD	EN 12664, EN12667 ja EN12939
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD	EN ISO 12572, EN 12086
Kestävyys ja huollettavuus	X	ISO 8339:2005, ISO 9046:2004 & ISO 7389

9. **Tuotteen numeroiden 1 ja 2 mukainen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti. Tämän suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja numeron 4 mukaisesti.**

Valmistajan puolesta ja nimissä allekirjoittanut:

Ville Aalto
Rakennuskemia Oy
19.6.2025