



SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

1. Tuotetyypin tunnuskoodi

TYTAN B1 Palokatkolevy 1200mm*600mm*50/60mm

2. Eränumero

ETA-15/0032. Eränumero löytyy pakkauksesta.

3. Käyttötarkoitus

Palosuojapinnoitettu palokatkolevy läpivienteihin.

4. Valmistaja (valmistuttaja)

Selena FM, Puola. Tehdas A/003.

5. Edustaja

Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää; Suomi

6. Suoritustason pysyvyyden arviointijärjestelmä

Järjestelmä 1

7. Suoritustasoarvion perusta

Ilmoitettu laitos UL International UK Limited on Eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen ETAG 026-2 ja Euroopan teknisen hyväksynnän perusteella suorittanut rakennustuotteen ensitestauksen, tehtaan alkutarkastuksen ja tuotevalvonnan sekä tehtaan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja varmuuden järjestelmä 1. mukaisesti sekä laatinut EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen (kts alla)

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä	EY-vaatimustenmukaisuustodistus
ETA-15/0032	0843-CPR-0232

8. Ilmoitetut suoritustasot

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukainen tekninen erittely
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka F (ei test.)	EN 13501-1
Palonkestävyys	EI 240 Lisätiedot ETA-15/0032	EN 13501-2
Kestävyys ja käyttösoveltuvuus	Käyttöluokka Z2	ETAG 026-2

9. Tuotteen numeroiden 1 ja 2 mukainen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti. Tämän suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja numeron 4 mukaisesti.

Valmistajan puolesta ja nimissä allekirjoittanut:

Ville Aalto

Rakennuskemia Oy
22.8.16