

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

1. Tuotetyypin tunnusnumero

TYTAN B1 Palopistoolivaaho 750 ml

2. Eränumero

ETA-16/0040. Eränumero löytyy pakkauksesta.

3. Käyttötarkoitus

1-K Palotekninen polyuretaanivaaho saumaukseen

4. Valmistaja (valmistuttaja)

Selena FM, Puola. Tehdas G/001.

5. Edustaja

Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää; Suomi

6. Suoritustason pysyvyyden arviointijärjestelmä

Järjestelmä 1

7. Suoritustasoarvion perusta

Ilmoitettu laitos UL International UK Limited on Eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen ETAG 026-2 ja Euroopan teknisen hyväksynnän perusteella suorittanut rakennustuotteen ensitestauksen, tehtaan alkutarkastuksen ja tuotevalvonnan sekä tehtaan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja varmennuksen järjestelmä AVCP 1. mukaisesti sekä laatinut EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen (kts alla)

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä	EY-vaatimustenmukaisuustodistus
ETA-16/0040	0843-CPR-0295

8. Ilmoitetut suoritustasot

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukainen tekninen erittely
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka F (ei test.)	EN 13501-1
Palonkestävyys	EI 240 Lisätiedot ETA-16/0040	EN 13501-2
Kestävyys ja käyttösoveltuvuus Vaarallisten aineiden päästöt	Käyttöluokka Y2 IA1, S/W3	ETAG 026-3 Valmistajan vakuutus

9. Tuotteen numeroiden 1 ja 2 mukainen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti. Tämän suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja numeron 4 mukaisesti.

Valmistajan puolesta ja nimissä allekirjoittanut:



Ville Aalto

Rakennuskemia Oy

22.8.16